

# Brandlasten in Rettungswegen Schulen - Treppenträume -

## 1) in notwendigen Treppenträumen sind erlaubt:

- nicht brennbare Möbel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)
- Pflanzen (natürlich und Rettungswegbreite vorhanden)
- Vorhänge/ Jalousien zur Abdunkelung

## 2) in notwendigen Treppenträumen sind geduldet:

- Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)
- Pinnwand o.ä. (wenn  $\leq 1\text{m}^2$ )
- LCD/ Plasma-Bildschirm max. 50" (127 cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt
- Personen- und Gerätescanner  
(wenn Rettungsweg nicht eingeschränkt und mit Personal besetzt)
- Gehhilfen (Rollstühle, Rollatoren u.ä.)  
(wenn Rettungsweg nicht eingeengt und / oder behindert wird)
- Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbrüche;  
Rettungswegbreite vorhanden)

## 3) in notwendigen Treppenträumen sind nicht erlaubt:

- brennbare Möbel (Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)
- offene Garderoben
- Abfalleimer (geschlossen und nicht brennbar) / Abfalleimer (Wertstofftrennung)
- Wasserspender / Automaten für Speisen und Getränke (max. 2 je Rauchabschnitt)
- Röhren-Bildschirm
- Christbaum / Weihnachtsdekorationen, sonstige leichtentflammbare Dekorationen
- Spinde / Schränke / Schließfächer
- Offener Pausenverkauf
- Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)
- Kopiergerät (+ Papier)
- schwerentflammbare Dekoration und Vorhänge als Wandbekleidung
- Desinfektionsmittel (< 1 Liter)



# Brandlasten in Rettungswegen Schulen

## - notwendiger Flur -

(1. und zugleich 2. Rettungsweg oder einziger baulicher Rettungsweg)

### 1) im notwendigen Flur sind erlaubt:

- nicht brennbare Möbel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)
- Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)
- Pflanzen (natürlich und Rettungswegbreite vorhanden)
- schwerentflammbare Dekoration und Vorhänge als Wandbekleidung
- Vorhänge/ Jalousien zur Abdunkelung

### 2) im notwendigen Flur sind geduldet:

- brennbare Möbel  
(Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)  
(wenn Gestell schwerentflammbar und Polster mit Nachweis DIN 66084 (Klasse P-a)  
oder Umhüllung mit A-Material)
- Pinnwand o.ä. (wenn  $\leq 1\text{m}^2$ )
- Abfalleimer (geschlossen und nichtbrennbar)
- Wasserspender / Automaten für Speisen und Getränke (max. 2 je Rauchabschnitt)
- LCD/ Plasma-Bildschirm max. 50" (127cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt
- Empfangstheken, Einbau horizontal schwerentflammbar, vertikal nicht brennbar und  
Nutzung mit geringer Brandlast
- Personen- und Gerätescanner (wenn Rettungsweg nicht eingeschränkt und  
mit Personal besetzt)
- Spinde / Schränke / Schließfächer  
(Schließfächer sind bei allen Schultypen möglich)  
(nur bei Grundschulen, wenn nicht brennbar und dichtschießend)
- Gehhilfen (Rollstühle, Rollatoren u.ä.) (wenn Rettungsweg nicht eingeengt  
und/oder behindert wird)
- Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbrüche; Rettungswegbreite vorhanden)
- Desinfektionsmittel (< 1 Liter)

### 3) im notwendigen Flur sind nicht erlaubt:

- offene Garderobe
- Abfalleimer (Wertstofftrennung)
- Röhren-Bildschirm
- Christbaum/ Weihnachtsdekoration,  
sonstige leichtentflammbare Dekoration
- offener Pausenverkauf
- Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)
- Kopiergerät (+ Papier)



# Brandlasten in Rettungswegen Schulen

## - notwendiger Flur -

(einer von zwei unabhängigen Rettungswegen)

### 1) im notwendigen Flur sind erlaubt:

- nicht brennbare Möbel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)
- Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)
- Pflanzen (natürlich und Rettungswegbreite vorhanden)
- schwerentflammbare Dekoration und Vorhänge als Wandbekleidung
- Vorhänge / Jalousien zur Abdunkelung
- Desinfektionsmittel (< 1 Liter)

### 2) im notwendigen Flur sind geduldet:

- brennbare Möbel  
(Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)  
(wenn Gestell schwerentflammbar und Polster mit Nachweis DIN 66084 (Klasse P-a) oder Umhüllung mit A-Material)  
(Wenn innerhalb der Nutzungseinheit im Spielflur --> keine Einschränkung)
- offene Garderobe (nur Garderobenhaken, ansonsten keine weiteren Einbauten)
- Pinnwand o.ä. (wenn  $\leq 1\text{m}^2$ )
- Abfalleimer (geschlossen und nichtbrennbar)
- Wasserspender / Automaten für Speisen und Getränke (max. 2 je Rauchabschnitt)
- Röhren-Bildschirm
- LCD/ Plasma-Bildschirm max. 50" (127cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt
- Empfangstheken, Einbau horizontal schwerentflammbar, vertikal nicht brennbar und Nutzung mit geringer Brandlast
- Personen- und Gerätescanner (wenn Rettungsweg nicht eingeschränkt und mit Personal besetzt)
- Christbaum / Weihnachtsdekoration, sonstige leichtentflammbare Dekoration
- Spinde / Schränke / Schließfächer (Schließfächer sind bei allen Schultypen möglich)
- offener Pausenverkauf
- Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)
- Kopiergerät (+ Papier)
- Gehhilfen (Rollstühle, Rollatoren u.ä.) (wenn Rettungsweg nicht eingeengt und/oder behindert wird)
- Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbrüche; Rettungswegbreite vorhanden)

### 3) im notwendigen Flur sind nicht erlaubt:

- Abfalleimer (Wertstofftrennung)

